

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

04-003-IMS-072/09

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05), Pravila Instituta IMS za neobaveznu sertifikaciju proizvoda ST 03, sertifikacione šeme br. N-04, ustanovljeno je da za proizvod:

URSA GLASSWOOL® tip: "TWF FONO"
Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u građevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-P-v-040-A1

proizveden od strane

URSA Slovenija d.o.o.,
Povhova 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija

proizvođač sprovodi fabričku kontrolu proizvodnje i ispitivanje proizvoda u skladu sa propisanim planom, kao i da je sertifikaciono telo Instituta IMS sprovело početno ispitivanje tipa proizvoda, početni nadzor i ocenu fabričke kontrole proizvodnje.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi za ocenu usaglašenosti definisani Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05) i standardom

SRPS U.M9.015:1998

i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve.

Sertifikat važi od 28.02.2009. godine do 28.02.2011. godine uz obavezan nadzor fabrike i fabričke kontrole proizvodnje na svakih 6 meseci.

Veza sa:

- Zbirnim Izveštajem o ispitivanju: 13/2009;
- Izveštajem o izvršenom početnom nadzoru fabrike i fabričke kontrole proizvodnje FPC-001/08.

Beograd, 27.02.2009. godine

STZ 24



Direktor sertifikacionog tela

dr Vencislav Grabulov, dipl. ing. tehn.





INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

ZBIRNI IZVEŠTAJ br. 13/2009

URSA GLASSWOOL® tip: "TWF FONO" Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju u građevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-P-v-040-A1

Zahtevi:

Raspon debljina, (mm)	Oblik materijala	Kaširanje	Računski koeficijent toplotne provodljivosti kod 10°C, (W/m·K)	Grupa toplotne provodljivosti	Otpornost prema protoku vazduha (KNs/m ⁴)	Vodo otpornost Δm (g/m ²)	Grupa otpornosti prema požaru (bez kaširanja)
30-200	Filc (F)	-	0.040	040	>5	-	A1

Veza sa Izveštajima o ispitivanju GFT-3843/08-5, GFT-3843/08-5A, DSM-161/08.

Područje upotrebe:

Toplotna i zvučna izolacija suvomontažnih pregradnih zidova i kao izolaciona ispuna ispod gips-kartonskih zidnih obloga.

Beograd, 27.02.2009.



Ovlašćeno lice