

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

IMS-006/19

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05), Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda prema AVCP sistemima 1+, 1 i 2+, ST 03, sertifikacione šeme br. N-04, ustanovljeno je da za proizvod:

URSA GLASSWOOL® tip: "SF 38"
Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u građevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-P-v-035-A1

proizveden od strane

URSA Slovenija d.o.o.,
Povhova 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija

proizvođač sprovodi fabričku kontrolu proizvodnje i ispitivanje proizvoda u skladu sa propisanim planom, kao i da je sertifikaciono telo Instituta IMS sprovedo određivanje tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, početni nadzor i ocenu fabričke kontrole proizvodnje i da sprovodi redovni nadzor, ocenu i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti definisani u Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05) i standardu

SRPS U.M9.015:1998

i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve.


Sertifikat važi od 28.02.2019. godine do 28.02.2021. godine uz obavezan nadzor fabrike i fabričke kontrole proizvodnje na svakih 6 meseci.

Veza sa:

- Zbirnim Izveštajem o ispitivanju: 06/19;
- Izveštajem o redovnom nadzoru fabrike i fabričke kontrole proizvodnje FPC-005/19.

Beograd, 01.03.2019. godine

STZ 25



Rukovodilac sertifikacionog tela
dr Biljana Ilić, dipl. hem.





**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322
fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

ZBIRNI IZVEŠTAJ br. 06/19

URSA GLASSWOOL® tip: "SF 38"
**Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u građevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-P-v-035-A1**

Zahtevi:

Raspon debljina, (mm)	Oblik materijala	Kaširanje	Računski koeficijent toplotne provodljivosti kod 10°C, (W/m·K)	Grupa toplotne provodljivosti	Otpornost prema protoku vazduha (KNs/m ⁴)	Vodo otpornost Δm (g/m ²)	Grupa otpornosti prema požaru u skladu sa SRPS U.J1.050
40-200	Filc (F)	-	0.035	035	>5	-	A1

Veza sa Izveštajima o ispitivanju GFT-3843/08-7, GFT-3843/08-7A, DSM-163/08.

Područje upotrebe:

Toplotna i zvučna izolacija plafona, kosih krovova, limenih krovnih i fasadnih panela, suvomontažnih pregradnih konstrukcija i drugih konstrukcija u građevinarstvu, industriji i brodogradnji.

Beograd, 01.03.2019. godine

Ovlašćeno lice

Dragiša Ivanisević, dipl. ing.
