



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS a.d.

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

tel: (011)2650 322, fax: (011)3692 772, 3692 782

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

IMS-003/20

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05), ST 03, Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda prema AVCP sistemima 1+, 1 i 2+ i sertifikacione šeme br. N-04, ustanovljeno je da za građevinski proizvod:

URSA TERRA tip: "66 Ph/Vr"

**Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u građevinarstvu, kaširan sa staklenim voalom,
oznake: SRPS U.M9.015-MinP-P-035-A1-30...160**

proizveden od strane

**URSA Slovenija d.o.o.,
Povhova 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija**

proizvođač sprovodi fabričku kontrolu proizvodnje i ispitivanje proizvoda u skladu sa propisanim planom, kao i da je sertifikaciono telo Instituta IMS sprovedo određivanje tipa proizvoda na osnovu ispitivanja, početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje i da sprovodi stalni nadzor, ocenu i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti definisani Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05) i standardom

SRPS U.M9.015:1998

i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve.

Sertifikat važi od 10.03.2020. godine do 10.03.2022. godine uz obavezan stalni nadzor fabričke kontrole proizvodnje na svakih 6 meseci.

Veza sa:

- Zbirnim Izveštajem o ispitivanju: 02/20:
- Izveštajem o stalnom nadzoru fabričke kontrole proizvodnje FPC-029/19.

Beograd, 10.03.2020. godine
STZ 25



Rukovodilac sertifikacionog tela

dr. Biljana Ilić, dipl. hem.

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: www.institutims.rs/sertifikacija/registar



03945



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322
fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

ZBIRNI IZVEŠTAJ br. 02/20

URSA TERRA tip: "66 Ph/Vr" Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju u građevinarstvu, kaširan sa staklenim voalom, oznake: SRPS U.M9.015-MinP-P-035-A1

Zahtevi:

Raspon debljina, (mm)	Oblik materijala	Kaširanje	Računski koeficijent toplotne provodljivosti kod 10°C, (W/m·K)	Grupa toplotne provodljivosti	Otpornost prema protoku vazduha (KNs/m ⁴)	Vodootpornost Δm (kg/m ²)		Grupa otpornosti prema požaru (sa kaširanjem) u skladu sa SRPS U.J1.050
30-160	Ploče (P)	stakleni voal	0.033	035	-	30 mm	0,30 < 1 (4h)	A1
							1,50 < 4 (28 d)	
						160 mm	0,36 < 1 (4h)	
							2,49 < 4 (28 d)	

Toplotna provodljivost na srednjim temperaturama za primenu u funkciji tehničkih izolacija:

Srednja temperatura (°C)		20	30	40
Koeficijent toplotne provodljivosti (W/m·K)	d=30 mm	0.0322	0.0347	0.0372
	d=160 mm	0.0336	0.0368	0.0401

Veza sa Izveštajima o ispitivanju GFT-5178/15-NGR-1, GFT-5178/15-NGR-3, GFT-5178/15-TOL-1, GFT-5178/15-TOL-3, DSM 0132/15-1, DSM 0132/15-3.

Područje upotrebe:

Multifunkcionalna ploča od mineralne vune kao toplotna i zvučna izolacija kosih krovova i spuštenih plafona, limenih krovnih i fasadnih panela, spoljašnjih zidova (posebno kod ventilisanih i neventilisanih sendvič fasadnih sistema bez ograničenja visine). Toplotna i zvučna izolacija suvomontažnih konstrukcija (posebno gipsanih sa metalnom podkonstrukcijom), kao i klima kanala, kanala za ventilaciju i drugih konstrukcija u građevinarstvu, industriji i brodogradnji.

Beograd, 10.03.2020. godine



Ovlašćeno lice za sertifikaciju -
vrednovanje

Dragiša Ivanišević, dipl. ing.