

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

IMS-006/21

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05), Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda prema AVCP sistemima 1+, 1 i 2+, ST 03, sertifikacione šeme br. N-04, ustanovljeno je da za proizvod:

URSA GLASSWOOL® tipovi: "TWF 1" i "TWF FONO"
Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u građevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-P-v-040-A1

proizveden od strane

URSA Slovenija d.o.o.,
Povhova 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija

proizvođač sprovodi fabričku kontrolu proizvodnje i ispitivanje proizvoda u skladu sa propisanim planom, kao i da je sertifikaciono telo Instituta IMS sprovedo određivanje tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, početni nadzor i ocenu fabričke kontrole proizvodnje i da sprovodi redovni nadzor, ocenu i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti definisani u **Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05)** i standardu

SRPS U.M9.015:1998

i da proizvodi ispunjava sve propisane zahteve.

Sertifikat važi od 28.02.2021. godine do 28.02.2023. godine uz obavezan stalni nadzor fabričke kontrole proizvodnje na svakih 6 meseci.

Veza sa:

- Zbirnim Izveštajima o ispitivanju: 08/21 i 13/21;
- Izveštajem o stalnom nadzoru fabričke kontrole proizvodnje FPC-015/20.

Beograd, 26.02.2021. godine


STZ 25



Rukovodilac sertifikacionog tela

dr Biljana Ilić, dipl. hem.





**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322
fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

ZBIRNI IZVEŠTAJ br. 08/21

URSA GLASSWOOL® tip: "TWF 1" Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju u građevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-P-v-040-A1

Zahtevi:

Raspon debljina, (mm)	Oblik materijala	Kaširanje	Računski koeficijent toplotne provodljivosti kod 10°C, (W/m·K)	Grupa toplotne provodljivosti	Otpornost prema protoku vazduha (KNs/m ⁴)	Vodo otpornost Δm (g/m ²)	Grupa otpornosti prema požaru u skladu sa SRPS U.J1.050
30-200	Filc (F)	-	0.039	040	>5	-	A1

Veza sa Izveštajima o ispitivanju GFT-3843/08-6, GFT-3843/08-6A, DSM-162/08.

Područje upotrebe:

Toplotna i zvučna izolacija suvomontažnih konstrukcija (posebno pregradnih zidova sa metalnom podkonstrukcijom i gips kartonskim pločama), plafona, kosih krovova i drugih konstrukcija u građevinarstvu, industriji i brodogradnji.

Beograd, 26.02.2021. godine



Ovlašćeno lice

Dragiša Ivančević
Dragiša Ivančević, dipl. ing.